



BOUWADVIESBURO
GERT BROENS

Berekeningen:

- * EPN
- * Daglichttoetreding
- * Ventilatie
- * etc.

Berekening: Ventilatie

Bouwplantoetsing

Projectontwikkeling

RO -advisering

Project 22099: sorteergebouw van NNRD
aan de Flensburgweg 9 in Groningen.

Opdrachtgever:
B.B.A.W. bouwmanagement
Brink 1
9331 AA NORG

Bouwadviesburo
Gert Broens

Schutstraat 147a
7907 CD Hoogeveen
tel: 0528 264955
mobiel: 06 22464609

RABO bank 379010100
k.v.k. Meppel 04046996

E-mail:
broensbouwadvies@hetnet.nl

D.d. 5 september 2022

Ventilatie

(volgens NEN 1087)

Voor de ventilatie is uitgegaan van natuurlijke toevoer langs de lamellen van de sorteerbanden. Het gebouw heeft een “industriefunctie”. In plaats van de aangegeven voorzieningen kunnen ook gelijkwaardige oplossingen worden aangebracht.

Sorteergebouw van NNRD aan de Flensburgweg 9 in Groningen.

Verblijfsgebied/ Ruimte	Aantal pers.	Nodig In dm^3/s	Wijze Toevoer	Toevoer In dm^3/s	Wijze afvoer	Afvoer
Sorteerruimte	6	42,00	Openingen langs lamellen 504 cm^2	42,00	Mechanisch	42,00

Voor de toevoervoorzieningen is $12 \text{ cm}^2/\text{dm}^3$ beschikbaar.

