







LEGENDA	
	Beton gewapend
	Beton ongewapend
	Bovenrand onafgewerkte niveau
	Snee 1
	Snijlijn
	0XX Sondering 0XX
<div>Drawing legende</div> <div>Frost-proof material is to be installed to a depth of 0.8 m if the foundations are not embedded deeper than 0.8 m.</div>	


Building materials

Concrete C30/37


Reinforcement B500


Werkvloer C12/15

Referentie tekeningen			
Naam	Nummer	Revisie datum	Revisie
Overview Outdoor Foundations	035230TH-000-CTA010-0007	2023.04.26	-D



Ground level existing powerplant	= 4.70m	+ NAP	= EL. +0.00m
Ground level Eemshydrogen	= 5.30m	+ NAP	= EL. +0.60m
Site finished grade Eemshydrogen	= 5.10m	+ NAP	= EL. +0.40m



	Getekend van	Opsteller plan: 1.-nr.:	
	Hierin	Revisie	Revisie datum:
	RWE Technology International GmbH		Ernestinenstr. 60, 45141 Essen
	get.:	Datum	Omschrijving
	gecorr.:	2023.02.06	EemsH2 Unit A
	gecorr.:	2023.02.06	Overview Foundations
opgesteld:	2023.02.06	Zinnert	Purification, H2 Measurement, O2 Vent Stacks, Power Generator 1

tekening nummer:									
035230TH-000-CTA010-0010									
staaf:		maat:		staaflijen-nr.:		versterkings- vervang. voor:		opstels. (+):	
1:50		A0						naam bestand:	
projectnummer / asiel		afkorting		referentienr. (-)		DOC		doelgroep-nr. review	
#NL1732.EE01		HTE		A		CTA010		0010 - D	
VOORLIGGENDE TEKENING IS AUTEURSCHEPTELIJK BESCHERMDE. IEDERE VERVEELVOLDIGING, OOK VAN FRAGMENTEN, IS VERBODEN									
21		22		23		24		25	

[illegible]