

BEREKENING Equivalente daglichtoppervlakte

conform NEN 2057 juni 2011

Project:	DC Kolham
	Kantoorfunctie
projectnummer:	2021021
datum:	29-03-2023

Eisen volgens Bouwbesluit

Afdeling 3.11

Kantoorfunctie	2,50%
Bijeenkomstfunctie	geen eis
Industriefunctie	geen eis

Kantoor warehousevoorzieningen

WV.03a									
Vloeroppervlakte [m2]:		19,9							
Raam	stuks	glasopp.	Ad	β	α	Cb	Cu	Ae	
As C	3	3,70	11,1	1	25	0,86	1	9,55	
2,5% vloeroppervlakte=						0,50	<	9,55	
Voldoet									

Kantoor warehousevoorzieningen

WV.03b									
Vloeroppervlakte [m2]:		23,3							
Raam	stuks	glasopp.	Ad	β	α	Cb	Cu	Ae	
As C	1	3,70	3,7	1	25	0,86	1	3,18	
2,5% vloeroppervlakte=						0,58	<	3,18	
Voldoet									

Kantoor

K0.05									
Vloeroppervlakte [m2]:		108,7							
Raam	stuks	glasopp.	Ad	β	α	Cb	Cu	Ae	
As A	3	3,70	11,1	1	25	0,86	1	9,55	
2,5% vloeroppervlakte=						2,72	<	9,55	
Voldoet									

Kantoor

K1.06									
Vloeroppervlakte [m2]:		20							
Raam	stuks	glasopp.	Ad	β	α	Cb	Cu	Ae	
As A	2	3,70	7,4	2	25	0,85	1	6,29	
2,5% vloeroppervlakte=						0,50	<	6,29	
Voldoet									

Kantoor

K1.05									
Vloeroppervlakte [m2]:		18,4							
Raam	stuks	glasopp.	Ad	β	α	Cb	Cu	Ae	
As A	1	3,70	3,7	2	25	0,85	1	3,15	
2,5% vloeroppervlakte=						0,46	<	3,15	
Voldoet									

Kantoor

K1.04									
Vloeroppervlakte [m2]:		18,4							
Raam	stuks	glasopp.	Ad	β	α	Cb	Cu	Ae	
As A	1	3,70	3,7	2	25	0,85	1	3,15	
2,5% vloeroppervlakte=						0,46	<	3,15	
Voldoet									

Kantoor

K1.07									
Vloeroppervlakte [m2]:		83,1							
Raam	stuks	glasopp.	Ad	β	α	Cb	Cu	Ae	
As A	2	3,70	7,4	2	25	0,85	1	6,29	
2,5% vloeroppervlakte=						2,08	<	6,29	
Voldoet									