

21.04.2023 14:36:36

NOTES OPMERKINGEN

1. THIS DRAWING IS TO BE READ IN CONJUNCTION WITH ALL RELEVANT ARCHITECTS AND ENGINEERS DRAWINGS AND SPECIFICATIONS.

DEZE TEKENING MOET WORDEN GELEZEN IN SAMENHANG MET ALLE RELEVANTE TEKENINGEN EN SPECIFICATIES VAN ARCHITECTEN EN INGENIEURS.

2. ALL DIMENSIONS ARE IN METERS UNLESS NOTED OTHERWISE.

ALLE AFMETINGEN ZIJN IN METERS, TENZU ANDERS VERMELD.

LEGEND LEGENDA

PROPOSED POTABLE WATER MAIN
Ø110mm OD SDR13.6 PE80 (MDPE)
VOORGESTELDE DRINKWATERLEIDING
Ø110 mm OD SDR13.6 PE80 (MDPE)

PROPOSED SPRINKLER MAIN
Ø355mm OD SDR11 PE100 (HDPE)
VOORGESTELDE HOOPDEIDING SPRINKLER
Ø355 mm OD SDR11 PE100 (HDPE)

PROPOSED WASTE HEAT EXPORT PIPEWORK
LEIDING VOOR RESTWARMTE

LEGEND LEGENDA

PROPOSED SURFACE WATER SEWER
WITH POLLUTION CONTROL

PROPOSED SURFACE WATER SEWER
VOORGESTELDE OPPERVLAKTEWATERRIOLERING

PROPOSED SANITARY SEWER
VOORGESTELDE SANITAIRE RIOLERING

PROPOSED INDUSTRIAL SEWER
VOORGESTELD RIOL. VOOR
INDUSTRIEEL AFVALWATER

FOR PROPOSED WATERWAYS PLEASE REFER TO TAWM LANDSCAPE DRAWINGS
VOOR DE VOORGESTELDE WATERWEGEN
WORDT VERWEZEN NAAR DE
LANDSCHAPSTEKENINGEN VAN TAWM

Interceptor

Shut off valve and sample chamber

Interceptor

Shut off valve and sample chamber

Shut off valve for chemical delivery bylay

Interceptor

Shut off valve and sample chamber

FOUL PUMPING STATION SERVING SITE ENTRANCE AND HUB
VUILWATERPOMPSTATION T.B.V. INSGANG VAN TERREIN EN HUB

FOUL PUMPING STATION SERVING DC, FSA & FIREWATER PUMP HOUSE
VUILWATERPOMPSTATION T.B.V. DC, FSA EN BLISWATERPOMPSTATION

PROPOSED CONNECTION TO OFF SITE INFRASTRUCTURE
VOORGESTELDE VERBINDING MET OFFSITE INFRASTRUCTUUR

Discharge 1
Uitlaat 1

Discharge 2
Uitlaat 2

PROPOSED STORM WATER OUTFALL TO PROPOSED WATERWAY
VOORGESTELDE HEMELWATERAFVOER NAAR VOORGESTELDE WATERWEG

PROPOSED DISTRICT HEATING EXPORT PROCESSING BUILDING
VOORGESTELD VERWERKINGSGEBOUW VOOR EXPORT VAN STADSVERWARMING

PROPOSED STORM WATER OUTFALL TO PROPOSED WATERWAY
VOORGESTELDE HEMELWATERAFVOER NAAR VOORGESTELDE WATERWEG

Interceptor notes

Interceptor notes

Only rainwater will discharge into the surface water system. At times of deliveries the shut off valves will be turned off to prevent spillages from entering into the surface water system. Delivery bylays will have to pass through the full retention separators and car parks will pass through bypass separators to prevent contaminants from entering the surrounding environment.

Each Oil Interceptor covers a maximum area of 720m² in line with the manufacturers guidance

Opmerking Oleaafscheider

Afvalwater van leveringslocaties zal volledig door de oleaafscheiders gaan en afvalwater van parkeer plaatsen zal gedeeltelijk door de oleaafscheiders gaan om te voorkomen dat wortelstransingen in het milieu terechtkomen

Elke oleaafscheider dekt een oppervlakte van maximaal 720m² zoals opgegeven door de fabrikant.

0 20m 40m

ARCHITECTURE:
ARCHITECTUUR:

Hyphen
3 Charlecote Mews,
Staple Gardens,
Winchester, SO23 8SR, UK
t: +44 1962 835 500
e: info@hyphen.archi

STRUCTURE:
CONSTRUCTIE:

Jubb Consulting Engineers Ltd
Suite B, The West Suite
St James Court, St James
Parade, Bristol, BS1 3LH, UK
t: +44 117 922 6266
e: bristol@jubb.uk.com

MEP:
MEP:

Red Engineering Design Ltd
100 New Oxford Street
London WC1H 1HB, UK
t: +44 20 7299 6260
e: london@red-eng.com

WABO PERMIT (NOT FOR CONSTRUCTION)
WABO VERGUNNING (NIET VOOR BOUW)
21-04-23

KEY PLAN/SLEUTELPLAN
@1:10000

REVISIONS/REVISIES

NO.	DATE/DATUM	DESCRIPTION/BESCHRIJVING
0.1	11.11.2022	DRAFT WABO/ONTWERP WABO
0.2	02.12.2022	WABO PERMIT/WABO VERGUNNING
0.3	10.03.2023	WABO PERMIT (Addendum) WABO VERGUNNING (Addendum)
0.4	15.03.2023	WABO PERMIT (Addendum) WABO VERGUNNING (Addendum)
0.5	21.04.2023	WABO PERMIT (Addendum) WABO VERGUNNING (Addendum)

Drawn By:
Opgesteld door:

Approved By:
Goedgekeurd door:

Design Team:
Ontwerp team:

PROPOSED DC/
VOORGESTELDE DC

Project Number/Projectnummer: P.020212

PROPOSED POTABLE, PROCESS, STORM AND SANITARY WATER LAYOUT 44MW
VOORGESTELDE LAY-OUT VOOR DRINKWATER, PROCESWATER,
HEMELWATER EN SANITAIR WATER 44MW

Discipline:
Civil/Weg- en waterbouw

Scale/Schaal: 1:1000

Sheet Size/Bladformaat: A0

Sheet Number/Bladnummer:
1A-C-2000-X-PRM

Current Rev/Huidige her: 0.5

Phase/Fase: PERMITTING/TEGESTAANO