

# v1.

**DAKREK:**

- 18mm WBP
- stijl en regelwerk 38x120
- mineralewol
- dampopen folie
- bevestiging vlgs. constructiegegevens

22mm multiplex WBP,  
plaatsing onder afschot naar dakvlak

aluminium daktrim  
met vuilkeerrand gevelzijde  
gecoat in kleur

staande rollaag,  
hoog anderhalfsteens

open stootvoegen v.v. bijenbekjes

**BUITENWAND (STEENACHTIG)**

- metselwerk-wf
- geventileerde luchtspouw
- spouwankers rvs
- binnenspouw conform constructiegegevens
- uitvoeren als schoon werk.

AS

**DAK:**

- bitumineuze dakdekking Derbigum o.g.
- Dakbedekking ontwerpen op basis van klimaatklasse 3 voor onderliggende ruimte
- isolatie op afschot 15mm/m1, Rockwool Rhinoxx o.g. dik 100-175mm
- hoogwaardige PE-folie, zorgvuldig aftapen.
- kanaalplaatvloer
- onderzijde niet nader afgewerkt

6.500+  
b.k. dakrand ▼

o.k. vloer ▲  
5.880+

oplegvilt

100      365  
465



Werk: TRAFOGEBOUW COSUN BEET COMPANY			
Tekenaar:		Datum: 06-11-2023	Schaal: 1:10
Formaat:	A3	Werknummer:	23-2006
Detailnummer:	D01		Revisie: 0

FILE: .dwg

# v2.

BUITENWAND (STEENACHTIG)

- metselwerk-wf
- geventileerde luchtsouw
- spouwankers rvs
- binnensouw conform constructiegegevens uitvoeren als schoon werk.
- dikte conform constructiegegevens 2.200+  
b.k. afgewerkte roostervloer

465  
100 365

ROOSTERVLOER:

- ruimte tussen de balken te v.v. loopbare roosters Dejo o.g.

opstelling trafo,  
specificaties  
conform opgave

randdetail oplegging roostervloer  
nader uit te werken door leverancier

H-rijbalken met afloop beveiliging  
conform nader opgave

BUITENWAND (STEENACHTIG)

- metselwerk-wf
- geventileerde luchtsouw
- spouwankers rvs
- binnensouw conform constructiegegevens

bestrating

PEIL=0  
b.k. aansluitend terrein/verharding


verdicht zandbed

o.k. fundatie  
aanlegdiepte conform constructiegegevens

fundatie conform constructiegegevens

???  
aanlegdiepte kabels

AS

		Werk: TRAFOGEBOUW COSUN BEET COMPANY	
		Tekenaar: [redacted]	Datum: 06-11-2023    Schaal: 1:10
Formaat: A3	Detailnummer: D02	Werknummer: 23-2006	Revisie: 0

FILE: .dwg