

RWE Eemshaven Magnum B.V. | Amerweg 1 | 4931 NC Geertruidenberg
College van Gedeputeerde Staten
van Groningen
Postbus 610
9700 AP Groningen

RWE Eemshaven Magnum centrale

naam
mobiel
e-mail

Geertruidenberg, 1 maart 2024

Onderwerp: Toelichting splitsing terrein Magnum ten behoeve van RWE OWEL CV

Geacht College,

Op 1 november 2023 heeft RWE Eemshaven Magnum B.V. (hierna: Magnum) een milieuneutraal verzoek tot splitsing van het terrein ingediend. Doel van de splitsing van het terrein is de oprichting van een 350 MW elektrolyser door RWE OWEL CV (Hierna: OWEL). Magnum heeft op 27 februari een aanvullend rapport ingediend. Magnum wil op dit rapport een aantal toelichtingen geven

In onze brief van 27 februari geeft Magnum reeds aan dat het voorstel uit rapport FO- 17896-5-RA-002 door Magnum wordt overgenomen is verzocht dit verzoek aan de aanvraag toe te voegen. Ter verduidelijking merkt Magnum op dat dat ook geldt voor de geluidruimte die voor de omgevingsvergunning van RWE Magnum wordt aangevraagd. Meer specifiek geldt hier dat verzocht is om de genoemde waarden van t 3.2 en t 3.4 aan de omgevingsvergunning te verbinden.

Er moet nog onderzoek plaatsvinden naar de actuele geluidemissie van de Magnumcentrale. Hierbij wordt opgemerkt dat de geluidsemmissie van Magnum binnen de huidige vergunningvereisten valt. Magnum acht een termijn van 12 maanden redelijk voor het uitvoeren van het onderzoek naar de actuele geluidsemmissie.

Magnum doet voor het enkele punt Z007 een beroep op de reserve (veroorzakende bron: koelwateruitlaat). Het is voor Magnum op dit moment niet mogelijk om specifieke maatregelen te definiëren om de toename op Z007 ten opzichte van de grotere vergunde geluidruimte in het GVP te voorkomen: dat betekent een reductie van 23.9 naar 23.0 dB(A) in de nachtperiode op dit punt. Magnum heeft reeds mondeling aangegeven dat noch de BREF-LCP, noch de BREF koeling in maatregelen voorziet die als BBT kunnen worden aangemerkt. Magnum (ook samen met OWEL) voldoet overigens op de vergunningpunten aan de geldende grenswaarden. RWE verzoekt een maatregelen onderzoek via de voorschriften aan het bovengenoemde actualisatieonderzoek te koppelen.

Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? Neem dan contact op met 
 Head of Environment.

Met vriendelijke groet,



Senior Project Permit Manager



Head Environment