

Provincie Groningen
Postbus 610
9700 AP Groningen
Per mail naar info@provinciegroningen.nl en
[redacted]
en upload in OLO

EemsEnergyTerminal
Postbus 19
9700 MA Groningen
Concourslaan 17
T +31 (0)88 521 16 00
F +31 (0)50 521 19 99
E info@eemsenergyterminal.com
Handelsregister Groningen 86125877
www.eemsenergyterminal.com

Datum	Doorkiesnummer
18 oktober 2023	[redacted]
Ons kenmerk	Uw kenmerk
23.2369	OLO 7774949
Onderwerp	
Aanvullende gegevens Zuidwending ketels	

Geacht College,

Op 14 juni 2023 heeft EemsEnergyTerminal (EET) een aanvraag voor een omgevingsvergunning gedaan ten behoeve van de warmtevoorziening voor de LNG terminal. Zoals in de aanvraag beschreven zal de aangevraagde warmtevoorziening bestaan uit acht ECO ketels en twee Standard Fasel ketels. Door nieuwe inzichten omtrent geluid-emissies, zullen de twee Standard Fasel ketels worden voorzien van een resonantiedemper. Door deze wijziging zal de schoorsteenhoogte veranderen van 11,2 meter naar 15 meter. Als gevolg hiervan zijn nieuwe akoestisch-, lucht- en stikstof-onderzoeken uitgevoerd. De uitkomsten van de lucht- en stikstof-onderzoeken blijven ongewijzigd ten opzichte van de origineel aangevraagde ketels. Het akoestisch onderzoek laat een reductie in geluid-emissies zien ten opzichte van de ketels zonder resonantiedemper.

De volgende documenten zijn bijgevoegd ter ondersteuning van de verandering ten opzichte van de oorspronkelijke aanvraag:

Nieuwe bijlage	Vervangt bijlage
Toelichting aanvraag omgevingsvergunning EET heat V3	Toelichting aanvraag omgevingsvergunning EET heat V2. Het nieuwe document heeft inhoudelijk geen wijzigingen, maar is voorzien van een vernieuwd bijlagen-overzicht.
A2 20230310_BJ3300_Stikstofdepositieonderzoek EET_def	A2 Stikstofdepositieonderzoek EET_def
A5b F-436-XX-45140692-001-2010 4	A5b F-436-XX-45140692-001-2010 3
A9 BJ3300-IB-RP-230925-1733	A9 BJ3300-IB-RP-230516-1204
A11 20230310_BJ3300_Luchtkwaliteitsonderzoek LNG EET	A11 BJ3300_Luchtkwaliteitsonderzoek LNG EET vervanging warmtevoorziening FSRUs_def
B10 F-436-XX-45140692-001-2010 4	B10 F-436-XX-45140692-001-2010 3

EemsEnergyTerminal

Datum: 18 oktober 2023

Ons kenmerk: 23.2369

Onderwerp: Aanvullende gegevens Zuidwending ketels

B21 ELNG-FLR-ENG-CIV1-CAL-000010_1.0_SteelCalc_ProjectMEGAHeatStructures_AFC	B21 ELNG-FLR-ENG-CIV1-CAL-000010_0.1_SteelCalc
B25 overzicht 509 – SF chimney structures	Nieuw
B35 W2N_23-1444_20230926_DB_1_p3.2	Nieuw

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd. Bij vragen kunt u mij bereiken op bovenstaand telefoonnummer.

Hoogachtend,

