

Gasunie
Tav [REDACTED]
Postbus 19
9700 MA GRONINGEN

Datum:	8 juli 2024	Onze referentie:	Z/23/053640
Aantal bijlagen:	-	Uw referentie:	-
Behandeld door:	[REDACTED]	Sector/dienst	Risicobeheersing
Telefoon:	088-1624957	Team:	SPA
Email:	[REDACTED]		@vrgroningen.nl

Onderwerp Bluswatervoorziening Hondenlaan 4, Muntendam

Geachte [REDACTED]

De Inrichting van Gasunie aan de Hondenlaan 4 te Muntendam (locatie Zuidbroek) dient overeenkomstig het omgevingsplan te zijn voorzien van een toereikende bluswatervoorziening. Over deze verplichting en het nut van de bluswatervoorziening is op 18 januari 2024 overleg gevoerd tussen medewerkers van Gasunie en Veiligheidsregio Groningen.

Tijdens dit overleg is het belang van een goede bluswatervoorziening nader geduid door de veiligheidsregio. U heeft tijdens dit overleg en tevens met het schrijven van 14 november 2023 en 5 april 2024 aangegeven dat u, in relatie tot het beheersen van risico's met gevaarlijke stoffen, geen noodzaak ziet voor de aanwezigheid van een bluswatervoorziening.

Standpunt Veiligheidsregio Groningen

Gelet op dit overleg heeft de veiligheidsregio aangegeven haar standpunt rondom de bluswatervoorziening ter plaatse Hondenlaan 4 te Muntendam heroverwogen. Hierover het volgende.

Voor de bluswatervoorziening geldt een vereiste vanuit de wetgeving (zie omgevingsplan Gemeente Midden Groningen artikel 22.13). De verantwoordelijkheid om hier aan te voldoen ligt bij Gasunie. De brandweer zal in geval van een brand deze bluswatervoorziening gebruiken ter beheersing en bestrijding van een calamiteit. Voor voorkomende gevallen heeft een brandweerauto een tank met water bij zich. En voor grotere incidenten heeft de brandweer de mogelijkheid om aanvullende maatregelen voor bluswater te regelen. Maar omdat de tankinhoud beperkt is en het realiseren van een aanvullende bluswatervoorziening tijd vergt, is de brandweer afhankelijk van een goede bluswatervoorziening ter plaatse, voor beheersing en bestrijding van de meeste branden.

Het ontbreken van een goede bluswatervoorziening kan dan ook als gevolg hebben dat de brandweer niet in staat is om een calamiteit te beheersen of te bestrijden. En een brand welke niet wordt bestreden heeft de kans om over te slaan naar een naastgelegen object of installatie.

Adres:
Sontweg 10
9723 AT Groningen

Postadres:
Postbus 66
9700 AB Groningen

Telefoon: 088 162 5000
Mail: info@vrgroningen.nl
Website: veiligheidsregiogroningen.nl



Onderwerp Bluswatervoorziening Hondenlaan 4, Muntendam

In geval van de inrichting aan de Hondenlaan betreft het een inrichting met de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen welke in geval van brand een behoorlijke effect kunnen hebben op de omgeving. Ook vervult de locatie een belangrijke positie om Nederland te voorzien van voldoende (laagcalorisch) gas. Voor de veiligheidsregio zijn deze beide overwegingen van belang voor het niet in stand houden willen houden van een situatie zonder toereikende bluswatervoorziening. U heeft aangegeven in het overleg van 18 januari en in het schrijven van 5 april dat een bluswatervoorziening, zoals bedoeld in artikel 22.13 van het omgevingsplan, geen functie heeft bij een zogenaamde grote brand / calamiteit. Deze categorie wordt door Gasunie gehanteerd voor de volgende scenario's:

- Ongewenst en onbeheersbare ontsnapping van gas
- Grote explosieve mengsels op de locatie
- Grote hoeveelheden N2 op de locatie
- Of brand met grote kans op ontsteking van aardgas met gevolgschade

Naast de hierboven genoemde incidenten met grote gevolgen kunnen er zich echter ook andere incidenten voordoen op de locatie waarvoor een bluswatervoorziening benodigd is. Neem bijvoorbeeld een brand in het kantoorgebouw of van een binnen de inrichting aanwezig voertuig. Wanneer er lithium accu's betrokken zijn bij zo'n brand, zal de brandweer deze niet kunnen bestrijden met alleen het bluswater uit de tankautospuut. Hiervoor zal het dan afhankelijk zijn van een bluswatervoorziening ter plaatse. Het niet voor handen hebben van deze voorziening en de tijd die het dan duurt alvorens bluswater ter plaatse is, zal zorgen voor aanvullende schade. Dit moet dan ook worden gezien als een direct gevolg van het ontbreken van een goede bluswatervoorziening.

Fire Protection Design Philosophy

Overeenkomst de Fire Protection Design Philosophy opgesteld (d.d. 17-03-2016), is er binnen de inrichting (uitgezonderd het mengstation) een ringleiding met bovengrondse hydranten aanwezig. In overleg met de veiligheidsregio (in 2016) is deze ringleiding niet voorzien van een stationaire pomp, maar levert de brandweer een pomp in de vorm van een tankautospuut. Vorig jaar heeft de veiligheidsregio aangegeven terug te willen komen op deze afspraak. Voor de overwegingen die hiertoe hebben geleid, verwijs ik graag naar de inhoud van de brief van de veiligheidsregio met datum 18 november 2023.

De Fire Protection Design Philosophy is overeengekomen in overleg met de veiligheidsregio. Het document (en daarmee de afspraken) maakt evenwel geen onderdeel uit van de vigerende vergunning. Op basis van bovenstaande overwegingen zal de brandweer dan ook niet langer bij een brandmelding direct een tankautospuut als pomp voor de bluswatervoorziening alarmeren.

Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande constateer ik dat de standpunten van Gasunie en Veiligheidsregio niet overeen komen. Hierover zullen wij de provincie Groningen als bevoegd gezag informeren.

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met [REDACTED]

Met vriendelijke groet,

het bestuur van de Veiligheidsregio Groningen
namens deze, de regionaal commandant brandweer
namens hem

[REDACTED]

Sectorhoofd Risicobeheersing