

Gasunie Transport Services B.V.
De directie
Postbus 181
9700 AD GRONINGEN

Provincie Groningen
Postadres
Postbus 610
9700 AP Groningen

Bezoekadres
Sint Jansstraat 4
9712 JN Groningen
t (050) 316 49 11
e info@provinciegroningen.nl

Datum verzending: 28 oktober 2024
Behandeld door: ████████████████████
Telefoonnummer: ████████████████
Uw kenmerk / uw brief: -
Kenmerk Omgevingsdienst Groningen: ODG00146348
Kenmerk bevoegd gezag: -
Bijlagen: -
Onderwerp: Goedkeuringsbesluit brandveiligheidsplan (invullen van het voorschrift 7.1.2 in de omgevingsvergunning van 21 mei 2019, kenmerk Z2018-00009739)

Geachte directie,

Op 21 augustus 2024 hebben wij een verzoek tot goedkeuring van u ontvangen betreffende uw bedrijfslocatie aan de Transitieweg 12 (voorheen Hondenlaan 4) te Muntendam. Het verzoek is ingediend naar aanleiding van vergunningvoorschrift 7.1.2 in de omgevingsvergunning verleend bij besluit van 21 mei 2019 met kenmerk Z2018-00009739.

Het verzoek om goedkeuring heeft betrekking op het overleggen van een brandveiligheidsplan ter goedkeuring aan het bevoegd gezag.

Procedure

Voor een besluit tot goedkeuring wordt de procedure gevolgd zoals die is vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat het besluit naar aanleiding van het verzoek om goedkeuring binnen een redelijke termijn doch uiterlijk binnen acht weken na indiening van het verzoek moet worden genomen. Wij dienen de beslissing op het verzoek gedurende zes weken ter inzage te leggen, waarbij het voor belanghebbenden mogelijk is om tegen het besluit bezwaar aan te tekenen. Het besluit treedt een dag na bekendmaking aan vergunninghouder in werking.

Overwegingen

In voorschrift 7.1.2 van eerdergenoemd besluit staat het volgende:

Binnen 6 maanden na inwerkintreding van deze vergunning moet vergunninghouder een brandveiligheidsplan ter goedkeuring aan het bevoegd gezag overleggen waarin ten minste de volgende informatie is opgenomen:

- een overzicht van de mogelijke brand- en/of explosiegevaarlijke (afval)stoffen;
- aanduiding van de aard, uitvoering en situering van aanwezige/te realiseren

- detectiesystemen voor gaslekages, camerabewaking en communicatievoorzieningen met acties bij alarmering, controle, onderhoud;
 - noodvoorzieningen om systemen van druk af te laten (inclusief fakkel/vent);
 - aanwezige bluswatervoorzieningen (capaciteit, betrouwbaarheid, functiebehoud, capaciteiten, etc.) en schuimvormend middel;
 - bereikbaarheid installaties via het wegenstelsel;
 - vluchtwegen;
 - eventuele opvangvoorzieningen voor verontreinigd bluswater en/of vrijkomende gevaarlijke stoffen.
- een overzichtstekening met weergave van alle relevante bouwwerken, procesinstallaties, opslaglocaties van gevaarlijke stoffen;
 - het tijdsplan van aanleg en oplevering van de (brand)veiligheidsvoorzieningen.

Wij hebben het volgende document van u ontvangen:

- Bedrijfsnoodplan Installatie Zuidbroek/Heiligerlee, N.V. Nederlandse Gasunie, d.d. 1 maart 2024

Dit document is op 18 januari 2024 besproken in een overleg tussen medewerkers van Gasunie en de Veiligheidsregio Groningen (hierna VRG). Op basis van dit overleg heeft de VRG een advies (onderwerp 'Bluswatervoorziening Hondenlaan 4, Muntendam', d.d. 8 juli 2024) gegeven op de beoordeling van het bedrijfsnoodplan. Dit advies is als basis gebruikt voor de toetsing van het brandveiligheidsplan.

De VRG heeft beoordeeld (email van 3 juli 2024) dat het bedrijfsnoodplan een duidelijke beschrijving geeft van de brandveiligheid op de locatie. De VRG heeft ook aangegeven, hoewel het bedrijfsnoodplan geen volledige invulling geeft van het brandveiligheidsplan volgens voorschrift 7.1.2 van eerdergenoemd besluit, geen aanvullende informatie op te vragen in het kader van dit voorschrift. Op basis van de conclusie van de VRG beoordelen wij dat voldaan is aan de genoemde punten van voorschrift 7.1.2 van eerdergenoemd besluit.

Besluit

Wij besluiten inzake onderhavig verzoek tot goedkeuring in te stemmen met het op 21 augustus 2024 door u ingediende brandveiligheidsplan en, gezien de hierboven genoemde overwegingen, dat goedkeuring wordt verleend en voldaan is aan voorschrift 7.1.2 in de omgevingsvergunning verleend bij besluit van 21 mei 2019 met kenmerk Z2018-00009739.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bij Gedeputeerde Staten van provincie Groningen binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken door het indienen van een gemotiveerd bezwaarschrift. Als onverwijlde spoed dit vereist, kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 9700 AD Groningen).



Tot slot

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met [REDACTED] van de Omgevingsdienst Groningen via telefoonnummer: [REDACTED]

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen,
namens dezen



De heer A. Schepers
Directeur Omgevingsdienst Groningen

