


Circtec Netherlands B.V.  
De directie  
Hoofdweg 170  
9628 CT SIDDEBUREN

Provincie Groningen  
**Postadres**  
Postbus 610  
9700 AP Groningen

**Bezoekadres**  
Sint Jansstraat 4  
9712 JN Groningen  
**t** (050) 316 49 11  
**e** [info@provinciegroningen.nl](mailto:info@provinciegroningen.nl)

Datum verzending: 6 januari 2025  
Behandeld door:   
Telefoonnummer:   
Uw kenmerk / uw brief: Mail 3 oktober 2024  
Kenmerk Omgevingsdienst Groningen: ODG00160065  
Kenmerk bevoegd gezag: -  
Bijlagen: -  
Onderwerp: Goedkeuringsbesluit brandveiligheidsvoorzieningen

Geachte directie,

Op 3 oktober 2024 hebben wij van Bilfinger Tebodan Netherlands B.V, namens u, drie uitgangspuntendocumenten (hierna UPD's), een Programma van Eisen (hierna PvE) en vier inspectierapporten ontvangen betreffende de locatie Oosterwierum 23 te Farmsum. De UPD's zijn ter goedkeuring ingediend naar aanleiding van vergunningvoorschrift 7.4.5. van de omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), kenmerk Z2019-00010590 d.d. 11 mei 2022 (activiteit milieu, eerste fase) en van vergunningvoorschrift 4.3 van de omgevingsvergunning Wabo, kenmerk Z2022-012984 d.d. 1 juni 2023 (activiteit bouw, tweede fase).

De UPD's, het PvE en de inspectierapporten hebben betrekking op de volgende onderdelen:

- Brandmeld- en ontruimingsinstallatie;
- Gasdetectie en alarmering;
- Blusschuimsysteem;
- Bluswatervoorziening.

### Procedure

Voor een besluit tot goedkeuring wordt de procedure gevolgd zoals die is vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat het besluit naar aanleiding van het verzoek om goedkeuring binnen een redelijke termijn doch uiterlijk binnen acht weken na indiening van het verzoek moet worden genomen. Wij dienen de beslissing op het verzoek gedurende zes weken ter inzage te leggen, waarbij het voor belanghebbenden mogelijk is om tegen het besluit bezwaar aan te tekenen. Het besluit treedt een dag na bekendmaking aan inrichtinghouder in werking.

## Overwegingen

In vergunningvoorschrift 7.4.5 van het besluit Wabo, activiteit milieu, staat het volgende:

### 7.4.5.

*Vergunninghouder moet een uitgangspuntendocument (hierna: UPD) opstellen voor de koel- en blusinstallatie die vanuit de PGS 29 vereist is. Het UPD is opgesteld door een deskundige instelling en moet de goedkeuring hebben van een A-inspectie instelling. Daarna heeft het de goedkeuring nodig van het bevoegd gezag, alvorens begonnen mag worden met de aanleg van het vastopgestelde brandbeheersings- en brandblussystemen (VBB-systeem).*

In vergunningvoorschrift 4.3 van het besluit Wabo, activiteit bouw, staat het volgende:

### 4.3

*De rapportage van Bilfinger (nummer 3963001 d.d. 6-2-2023) geeft nadere informatie over mogelijke scenario's en hoe deze worden beheerst. Daarbij wordt voor de volgende voorzieningen verwezen naar een nader op te stellen uitgangspuntendocument (UPD):*

- *Basisontwerp tankputbrandbestrijding;*
- *Bluswaternet en pompen;*
- *Inertgasdeken K1 tanks;*
- *Schuimvormend middel;*
- *Brandmeldinstallatie en ontruimingsinstallatie.*

*Minimaal 4 weken voor aanvang van bovengenoemde voorzieningen dienen de UPD's ter goedkeuring te worden aangeboden aan het bevoegd gezag.*

Op 3 oktober 2024 hebben wij van u het volgende ontvangen:

- "Programma van eisen Brandmeld- en Ontruimingsinstallatie Circtec locatie te Farmsum" (3 juli 2024, documentnummer nIT57532-M30-3965001, revisie: C, Bilfinger Tebodin Netherlands B.V);
- "Uitgangspuntendocument Gasdetectie" (3 juli 2024, documentnummer: nIT57532-M30-3966001, revisie: D, Bilfinger Tebodin Netherlands B.V);
- "Uitgangspuntendocument Blusschuimsysteem" (15 augustus 2024, documentnummer: nIT57532-M30\_3964002, revisie: D, Bilfinger Tebodin Netherlands B.V);
- "Uitgangspuntendocument Bluswatervoorziening" (03 juli 2024, documentnummer: nIT57532-M30-3964001, revisie: C, Bilfinger Tebodin Netherlands B.V).

Daarnaast hebben wij van u de inspectierapporten van deze UPD's en PvE ontvangen. Deze inspectierapporten geven goedkeuring aan de UPD's en PvE door een A-inspectie instelling.

Op de documenten hebben wij advies van de Veiligheidsregio Groningen ontvangen (referentie Z2024-00001854, d.d. 4 oktober 2024). De Veiligheidsregio adviseert om akkoord te gaan met de documenten.

## Goedkeuringsbesluit

Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen besluit, gelet op het bepaalde in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Algemene wet bestuursrecht en vorenstaande overwegingen, om de drie UPD's en het PvE goed te keuren.



Er wordt nog niet geheel voldaan aan de vergunningvoorschrift 7.4.5. van de omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), kenmerk Z2019-00010590 d.d. 11 mei 2022 (activiteit milieu, eerste fase) en vergunningvoorschrift 4.3 van de omgevingsvergunning Wabo, kenmerk Z2022-012984 d.d. 1 juni 2023 (activiteit bouw, tweede fase) omdat nog geen UPD is opgesteld voor de inertgasdeken voor de k1 tanks.

#### Tot slot

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met [REDACTED] van de Omgevingsdienst Groningen via telefoonnummer: [REDACTED]

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen,  
namens dezen,



De heer H. Berends  
Directeur Omgevingsdienst Groningen

