

Algemene opmerkingen

Indien niet anders aangegeven:

- Peil = 0 = +0.785 N.A.P.
- Alle maatvoering in millimeters (mm) tenzij anders vermeld.
- Alle hoogtematen in meters (m) t.o.v. Peil.
- De aanmer is verantwoordelijk voor het inmeten van het Peil ten opzichte van N.A.P.
- Alle maten in het werk te controleren!
- Van deze tekening mag niet gemeten worden.

Er wordt gebouwd overeenkomstig Bouwbesluit 2012

- Vrije doorgang volgens Bouwbesluit 2012
- Breedte dagmaat minimaal 850 mm
- Hoogte dagmaat minimaal 2300 mm
- (Deuren toegepast zijn standaard 930 x 2315mm; tenzij anders aangegeven)
- Noodoverstorten volgens NEN-EN 1991-1-3 (NB)
- Ventilatie volgens NEN 1087
- Riolering volgens NEN 3215
- Elektrische installatie volgens NEN 1010
- Gebouw voorzien van noodverlichtingsinstallatie volgens NEN 1838
- Gebouw voorzien van rookmeldinstallatie en alarmring.
- Fundatie en constructie zijn indicatief op deze aanvraagstekeningen

 	Vluchttroute aanduiding conform NEN 6088 / NEN-EN 1838 Vluchttroute Draagbaar blustoest Handbrandmelder 30 minuten brandwerend 60 minuten brandwerend Zelfsluitend 30 minuten brandwerend 60 minuten brandwerend Alarmering met flitslicht Optische melders Optische rookmelder onder de vloer Optische rookmelder	<u>Compartmentering:</u> <u>Compartment E-station:</u> <u>Bij bestaand brandcompartment</u> - Begane grond = 100m² - Eerste verdieping (+4,60m) = 136m² - Totaal = 236m² - Traforuimten & E-ruimten 60 minuten brandwerend (Dus afzonderlijke compartimenten) <u>Vluchtafstand:</u> - Industrie functie < 60 meter
---	---	---

Renvooi	
 Beton	Level = nivo v.l.p. = vloerpeil hwa = hemelwaterafvoer N.O. = noodoverstort
 Geïsoleerde binnendoos met gevelbeplating	
 Isolatie	
 Metselwerk	
 Kalkzandsteen	
 Isolatie dak, harde persing	
 Roostervloer	
 Stalen dakplaten	

