

Coöperatie AVEBE U.A.

Postbus 15

9640 AA VEENDAM

Provincie Groningen

Postadres

Postbus 610

9700 AP Groningen

Bezoekadres

Sint Jansstraat 4

9712 JN Groningen

t (050) 316 49 11

e info@provinciegroningen.nl

Datum verzending: 5 januari 2026

Behandeld door:

Telefoonnummer: 0598-788000

Uw kenmerk / uw brief: -

Kenmerk Omgevingsdienst
Groningen: Z2025-002113

Kenmerk bevoegd gezag: -

Bijlagen: 3

Onderwerp: Goedkeuring PvE brandmeld- en ontruimingsinstallatie,
UPD's automatische sprinklerinstallatie en blusgasinstallatie

Geachte ,

Op 27 november 2025 hebben wij een verzoek tot goedkeuring ontvangen van Coöperatie AVEBE U.A. voor de locatie M. en O.-weg 11 in Ter Apelkanaal. Het verzoek om goedkeuring heeft betrekking op het programma van eisen (PvE) brandmeld- en ontruimingsinstallatie en de uitgangspunten-documenten (UPD's) van de automatische sprinklerinstallatie en de blusgasinstallatie.

De ingediende UPD's zijn ingediend op grond van de omgevingsvergunning verleend bij het besluit van 2 april 2025 met kenmerk ODG00173874.

Procedure

Voor een besluit tot goedkeuring wordt de procedure gevolgd zoals die is vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat het besluit naar aanleiding van het verzoek om goedkeuring binnen een redelijke termijn doch uiterlijk binnen acht weken na indiening van het verzoek moet worden genomen. Wij dienen de beslissing op het verzoek gedurende zes weken ter inzage te leggen, waarbij het voor belanghebbenden mogelijk is om tegen het besluit bezwaar aan te tekenen. Het besluit treedt een dag na bekendmaking in werking.



Overwegingen

Wij hebben de volgende documenten ontvangen:

- Programma van Eisen (PvE) brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, nr. 502707-Droger gebouw 215 GUM Fabriek-PvE-2025-4 d.d. 3-9-2025
- Uitgangspuntendocument (UPD) automatische sprinklerinstallatie, nummer 240130-003 UPD d.d. 18-09-2025
- Uitgangspuntendocument (UPD) blusgasinstallatie, nummer 240130-004 BLG d.d. 18-09-2025

Deze uitgangspuntendocument zijn opgesteld om de eisen die gesteld worden aan de vergunde brandbeveiligingsinstallatie vast te leggen, en daarmee inzichtelijk te maken voor alle betrokken partijen.

Op 5 december 2025 zijn de UPD's en PvE beoordeeld door sector Risicobeheersing van de Veiligheidsregio Groningen (VRG). De VRG heeft de PvE en UPD's getoetst aan de voorschriften van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Met de aanvulling van de 'Memo Z23159-RUD251126' op 27 november 2025 is de toelichting voldoende om mee in te stemmen. In de toelichting staat relevante informatie om de UPD's op een juiste manier te interpreteren (met name de informatie over de eisende partij voor de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie en de voorwaarden om geen sprinkler toe te passen bij de MCC ruimten).

Geconstateerd is dat de volgende documenten voldoen aan de eisen in het Bbl:

- Programma van Eisen (PvE) brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, nr. 502707-Droger gebouw 215 GUM Fabriek-PvE-2025-4 d.d. 3-9-2025
- Uitgangspuntendocument (UPD) automatische sprinklerinstallatie, nummer 240130-003 UPD d.d. 18-09-2025

Voor kennisgeving is aangenomen het volgende document:

- Uitgangspuntendocument (UPD) blusgasinstallatie, nummer 240130-004 BLG d.d. 18-09-2025

De goedgekeurde UPD's treft u hierbij als bijlage aan.

Besluit

Wij besluiten, gelet op de Algemene wet bestuursrecht en bovenstaande overwegingen en de daaraan gekoppelde nadere eisen, goedkeuring te verlenen aan de ingediende UPD en PvE.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking. Bekendmaking gebeurt door toezending (=verzenddatum).

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bij Gedeputeerde Staten van provincie Groningen binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken door het indienen van een gemotiveerd bezwaarschrift. Als onverwijlde spoed dit vereist, kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 9700 AD Groningen).



Tot slot

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met [REDACTED] van de Omgevingsdienst Groningen via telefoonnummer: 0598-788000.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen,
namens dezen,



De heer T.W. Hobma
Algemeen Directeur a.i. Omgevingsdienst Groningen

Een afschrift is verzonden aan:

- Veiligheidsregio: info@vrgroningen.nl
- Toezichthouder: [REDACTED]

